

АКТ
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детский сад № 22 Красносельского района Санкт-Петербурга.

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры
(далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:

Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 37, корпус 2, литер А.

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 1981,4 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 10424 кв.м.

Объект культурного наследия: нет.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Арендодатель (наименование организации): нет.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, ул. Партизана Германа, дом 3, литера А.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): дошкольное образование.
Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи), присмотр и уход за детьми.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 280 человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети дошкольного возраста.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **К** – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, **О** – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, **С** – инвалиды с нарушениями зрения, **Г** – инвалиды с нарушениями слуха, **У** – инвалиды с нарушением интеллекта.

- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*.

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*.

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*.

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *нет*.

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 37, корпус 2, литер А, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / условно (частично) доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	На прилегающей территории отсутствуют ограничительная разметка пешеходных путей, тактильные предупредительные средства, система средств информационной поддержки. При входе на участок отсутствует табличка с телефоном лица, ответственного за сопровождение инвалидов, выполненная на контрастном фоне. Обеспечение доступа на объект с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 17- ах от 09.01.2019г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	О, С, Г, У	Входной узел не имеет тактильно-контрастных предупреждающих указателей зон «возможной опасности». Отсутствует информация о доступности входа для инвалидов. Перед входом на объект отсутствует информационная табличка с кнопкой вызова персонала и указателем кнопки, выполненные на контрастном	Приказ № 17- ах от 09.01.2019г.

- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*.

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*.

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*.

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *нет*.

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 37, корпус 2, литер А, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / условно (частично) доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	На прилегающей территории отсутствуют ограничительная разметка пешеходных путей, тактильные предупредительные средства, система средств информационной поддержки. При входе на участок отсутствует табличка с телефоном лица, ответственного за сопровождение инвалидов, выполненная на контрастном фоне. Обеспечение доступа на объект с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 17- ах от 09.01.2019г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	О, С, Г, У	Входной узел не имеет тактильно-контрастных предупреждающих указателей зон «возможной опасности». Отсутствует информация о доступности входа для инвалидов. Перед входом на объект отсутствует информационная табличка с кнопкой вызова персонала и указателем кнопки, выполненные на контрастном	Приказ № 17- ах от 09.01.2019г.

		<p>фоне, дублируемые шрифтом Брайля.</p> <p>Принятые меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на прозрачном полотне входной двери во избежание столкновения, наклеен предупредительный знак «Осторожно» (желтый круг). <p>Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.</p>	
2.2.	К	<p>Наружная входная дверь имеет ширину 0,89 м и порог 0,07 м. Внутренняя лестница не дублируется пандусом.</p> <p>Принятые меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предусмотрено использование инвентарного пандуса. <p>Входной узел условно доступен.</p> <p>Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.</p>	Приказ № 17- ах от 09.01.2019г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	К, О, С, Г, У	<p>Отсутствует визуально-тактильная и звуковая информация ориентирования на путях следования и эвакуации. Участки пола перед дверными проёмами не имеют тактильных предупреждающих указателей и контрастной маркировки зон «возможной опасности» открывания дверей.</p> <p>Принятые меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на краевых частях ступеней наклеены полосы контрастного цвета. <p>Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.</p>	Приказ № 17- ах от 09.01.2019г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	К, О, С, Г, У	<p>Обслуживание инвалидов производится с помощью сотрудников учреждения. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.</p>	Приказ № 17- ах от 09.01.2019г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	К, О, С, Г, У	<p>Отсутствуют специально оборудованные для инвалидов санитарно-бытовые помещения.</p> <p>Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.</p>	Приказ № 17- ах от 09.01.2019г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	<p>Отсутствует визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и места получения услуги, а также сигнализации об опасности.</p> <p>Информационная доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.</p>	Приказ № 17- ах от 09.01.2019г.
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1.	К, О, С, Г, У	Отсутствует.	

V. Рекомендации

1. Предпринять меры к организации парковочных мест для автомобилей инвалидов на прилегающей территории (п.5.2.2 СП 59.13330.2016).
2. Оборудовать вход на объект доступными для МГН элементами информации об объекте (основание п. 4.1.1 СП 59.13330.2012).
3. Обустроить бордюрный заезд на участок (основание п.5.1.5. и 5.1.8.СП 59.13330.2016).
4. Оборудовать входной узел тактильно-контрастными указателями предупреждения об опасности в соответствии с требованиями СП (основание п.5.1.10, п.5.1.12 и п.6.2.3 СП 59.13330.2016).
5. Установить перед входным узлом кнопку вызова персонала и указатель кнопки, выполненный на контрастном фоне с учетом зоны досягаемости и эргономических параметров инвалида-колясочника на высоте 0,75-1,2м от уровня земли.
6. Разместить визуально-тактильную информацию ориентирования на путях следования и эвакуации.
7. Оборудовать сан.узел опорными поручнями для унитаза и раковины, крючками для одежды и кистей, системой тревожной сигнализации и информационной табличкой выполненной на контрастном фоне (п.6.3 и 6.5.8 СП 59.13330.2016).
8. На официальном сайте учреждения в разделе «Доступная среда», поместить информацию для каких граждан из числа МГН данный объект доступен. При этом указать на доступность (не доступность) санитарно-бытового помещения, отсутствия обустроенной автостоянки. Разместить схему движения к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта и от возможной автомобильной парковки.

Заведующий ГБДОУ детский сад № 22
Красносельского района
Санкт-Петербурга

М.П.

/ О.С. Иванова /



Представитель Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов
боевых действий «Инвалиды войны»

И.О. Кунец /



14 февраля 2019 г.

- * Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).
- ** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).
- *** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например, сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.
- **** Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов