

**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)  
 ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ  
 ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
 для формирования электронного паспорта объекта

**Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)** (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22  
 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга** | ОГРН 1027804604167  
 (полное и сокращенное наименование объекта)

**Вид деятельности объекта** (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Дошкольное образование	ОКВЭД основной- 85.11
2. Дневной уход за детьми	ОКВЭД Дополнительный- 88.91

**Форма собственности** | Собственность Российской Федерации | ОКФС-13  
 (указывается форма собственности по ОКФС)

**Организационно-правовая форма** | Государственное бюджетное учреждение | ОКОПФ-20903  
 (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

**Должность, Ф.И.О. руководителя объекта** | Заведующий | О.С. Иванова

**Телефон, факс руководителя объекта** | Тел.(812)246-20-70 | Факс(812)246-20-70

**Е-mail объекта** | Sad22kr@rambler.ru

**Юридический адрес объекта** | 198334 | Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37  
 корп. 2 лит. А  
 (индекс) (почтовый адрес)

**Фактический адрес объекта** | 198334 | Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.37  
 корп. 2 лит. А  
 (индекс) (почтовый адрес)

**Наименование организации владельца (арендатора) объекта** | ОГРН 1027804604167

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22  
 Комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (в оперативном управлении)  
 (указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта** | 198334

Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37, корп. 2, лит. А  
 (почтовый адрес)

**Наименование вышестоящей организации (собственника)** | Администрация Красносельского района  
 (указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес вышестоящей организации** | 198329 | Санкт-Петербург,  
 (индекс) (почтовый адрес)

ул. Партизана Германа д. 3

**Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации** | Глава администрации  
 Красносельского района Санкт-Петербурга Фадеенко Олег Евгеньевич

**Телефон, факс руководителя вышестоящей организации** | Тел.(812)536-21-61 | Факс(812) 536-21-60

**Е-mail руководителя вышестоящей организации** | obr@tuksl.gov.spb.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1</b>	<b>Подходы к объекту, пути движения</b>										
1.	Пути пешеходного движения										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание	1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	2	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5		
		1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5		
		1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11		
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4		
		0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет				
1.	Наружные лестницы										
		0	0	0							
1.	Пандусы: стационарные										
		0	0	0							
<b>2</b>	<b>Входной узел</b> (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)										
2.	Наружные лестницы										
		0	0	0							
2.	Пандусы: стационарные										
		0	0	0							
2.	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
		0	0	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
		0	0	0						
2. Подъемники мобильные										
		0	0	0						
2. Входные площадки										
	Входная площадка	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			п. 5.1.3
		1	1	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			СП 35-101-2001, п.3.17
		1	1	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			п. 5.1.3
		0	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0	Не более 0,025		СП 118.13330, п.4.7
		1	1	1	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85;-«К»	соответствие	2,9*5,1			п. 5.1.3
		0	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие	нет			п. 5.1.3
2. Входные тамбуры										
	Входные тамбуры	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	2,4*1,5	Не менее 1,5		5.1.7.
2. Входные двери, в т.ч. тамбурные										
	Входные двери	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Тамбурные двери	1	1	1	Ширина в свету «К»	м	1,2	Не менее 1,2		п. 5.1.4
		0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	-	Не более 0,014		
2. Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей										
	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей	0	0	0						
2. Вестибюли общественных зданий										
		0	0	0						
<b>3 Пути движения внутри здания</b>										
3. Коридоры, переходы в другие здания										
	Коридор 1 этаж	1	1	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	1	1	Ширина «К»	м	1,8	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
<b>3. Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров</b>										
	Двери в коридорах 1 и 2 этажей	1	1	1						
		1	1	1	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		0	1	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,00	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
<b>3. Внутренние лестницы</b>										
	Лестницы 1,2,3,4				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
		1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		1	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33		
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	0		п. 5.2.11	
		1	1	1	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	1	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
<b>3. Пандусы стационарные</b>										
		0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
<b>3. Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)</b>										
	Пандус сборно-разборный	1	1	1						
		1	1	1	Ширина пандуса «К»	м	1,0	Не менее 1,0	п. 5.2.13	
		1	1	1	Уклон пандуса «К»	%	9	Не более 1:10, (10%)		
<b>3. Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением</b>										
	Название зоны	0	0	0						
<b>3. Подъемники мобильные</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны	0	0	0						
3.	Лифты									
	Название зоны	0	0	0						
4	<b>Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ</b>									
4.	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны	0	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п. 7.1.3
4.	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны	0	0	0						
4.	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны	0	0	0						
4.	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						
4.	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны	0	0	0						
5	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b> (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.	Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны	0	0	0						
5.	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	0	Ширина «К»	м	1,48	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Глубина «К»	м	1,74	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	0,6	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	нет	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да		п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации,	наличие	нет		п. 5.3.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «Ж», «О», «С», «Г», «У»					
		0	1	1	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	да	1,35	п.5.3.6	
<b>5. Кабины душевые закрытые</b>										
	Название зоны	0	0	0						
<b>5. Кабины душевые открытые и со сквозными проходами</b>										
	Название зоны	0	0	0						
<b>6 Автостоянки</b>										
<b>6. Места для парковки автомобилей инвалидов</b>										
	Название зоны	0	0	0						

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетуемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

8-981-129-20-92

телефон

Заведующий хозяйством

Должность

Макеева О.В.

ФИО

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

Заведующий

Должность руководителя обследованного объекта

Иванова О.С.

ФИО

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

Согласовано:

246-20-70

телефон